

Name	Beschreibung	Bedingung (Wenn...)	Aktivität (Dann., Sonst..)	Aktion
Heizung Bad OG nach Status steuern	Temperatur Bad OG nach Status steuern	Systemzustand: Heizstatus-Bad-OG bei bei Änderung auslösen 11 AUS EIN AUTO Lueften UrlaubEIN Fremdlueftung Reduziert EXTERN UebergangEIN UebergangAUS UrlaubAUS	Systemzustand: MemStatus-Bad-OG sofort auf AUS setzen	<input type="checkbox"/> systemintern
Bedingung: Wenn...				
<u>Systemzustand Heizstatus-Bad-OG bei AUS bei Änderung auslösen</u>				
ODER				
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).				
<u>Systemzustand MemStatus-Bad-OG sofort AUS</u>				
<u>Geräteauswahl Heizgruppe-Bad-OG:1 sofort Manu-Modus auf 4.50°C</u>				
<u>Systemzustand Heizungsteuerung-Ereignis sofort Heizstatus Bad OG ist AUS</u>				
Bedingung: Sonst, wenn...				
<u>Systemzustand Heizstatus-Bad-OG bei EIN bei Änderung auslösen</u>				
ODER				
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).				
<u>Systemzustand MemStatus-Bad-OG sofort EIN</u>				
<u>Geräteauswahl Heizgruppe-Bad-OG:1 sofort Manu-Modus auf 30.50°C</u>				
<u>Systemzustand Heizungsteuerung-Ereignis sofort Heizstatus Bad OG ist EIN</u>				
Bedingung: Sonst, wenn...				
<u>Systemzustand Heizstatus-Bad-OG bei AUTO bei Änderung auslösen</u>				
UND				
<u>Systemzustand Heizperiode bei Ein nur prüfen</u>				
ODER				
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).				
<u>Systemzustand MemStatus-Bad-OG sofort AUTO</u>				
<u>Geräteauswahl Heizgruppe-Bad-OG:1 sofort Auto-Modus</u>				
<u>Systemzustand Heizungsteuerung-Ereignis sofort Heizstatus Bad OG ist AUTO</u>				
Bedingung: Sonst, wenn...				
<u>Systemzustand Heizstatus-Bad-OG bei Lueften bei Änderung auslösen</u>				
UND				
<u>Systemzustand Heizperiode bei Ein nur prüfen</u>				
ODER				
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).				

Name	Beschreibung	Bedingung (Wenn...)	Aktivität (Dann.., Sonst..)	Aktion
Geräteauswahl Heizgruppe-Bad-OG:1 sofort Manu-Modus auf 5.00°C Systemzustand Heizungsteuerung-Ereignis sofort Heizstatus Bad OG ist LUEFTEN 5.0				
Bedingung: <u>Sonst, wenn...</u>				
Systemzustand Heizstatus-Bad-OG bei UrlaubEIN bei Änderung auslösen UND Systemzustand Heizperiode bei Ein nur prüfen				
ODER				
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retrigger).				
Systemzustand MemStatus-Bad-OG sofort UrlaubEIN Systemzustand Heizungsteuerung-Ereignis sofort Heizstatus Bad OG ist URLAUB EIN 24.0 Geräteauswahl Heizgruppe-Bad-OG:1 sofort Manu-Modus auf 24.00°C				
Bedingung: <u>Sonst, wenn...</u>				
Systemzustand Heizstatus-Bad-OG bei Reduziert bei Änderung auslösen UND Systemzustand Heizperiode bei Ein nur prüfen UND Geräteauswahl Heizgruppe-Bad-OG:1 bei Soll-Temperatur im Wertebereich / mit Wert größer als 20.00° C nur prüfen				
ODER				
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retrigger).				
Geräteauswahl Heizgruppe-Bad-OG:1 sofort Auto-Modus Geräteauswahl Heizgruppe-Bad-OG:1 verzögert um 1 Sekunden Soll-Temperatur auf 20.00°C Systemzustand Heizungsteuerung-Ereignis sofort Heizstatus Bad OG ist REDUZIERT 20.0				
Bedingung: <u>Sonst, wenn...</u>				
Systemzustand Heizstatus-Bad-OG bei EXTERN bei Änderung auslösen UND Systemzustand Heizperiode bei Ein nur prüfen				
ODER				
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retrigger).				
Systemzustand MemStatus-Bad-OG sofort EXTERN Systemzustand Heizungsteuerung-Ereignis sofort Heizstatus Bad OG ist EXTERN				
Bedingung: <u>Sonst, wenn...</u>				
Systemzustand Heizstatus-Bad-OG bei Fremdlueftung bei Änderung auslösen UND Systemzustand Heizperiode bei Ein nur prüfen				

Name	Beschreibung	Bedingung (Wenn...)	Aktivität (Dann., Sonst..)	Aktion
ODER				
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). <u>Geräteauswahl Heizgruppe-Bad-OG:1 sofort Manu-Modus auf 5.00°C</u> <u>Systemzustand Heizungsteuerung-Ereignis sofort Heizstatus Bad OG ist FREMDLUEFTUNG 5.0</u>				
Bedingung: <u>Sonst, wenn...</u>				
<u>Systemzustand Heizstatus-Bad-OG bei UebergangEIN bei Änderung auslösen</u> UND <u>Systemzustand Heizperiode bei Ein nur prüfen</u>				
ODER				
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). <u>Systemzustand MemStatus-Bad-OG sofort UebergangEIN</u> <u>Geräteauswahl Heizgruppe-Bad-OG:1 sofort Manu-Modus auf 24.00°C</u> <u>Systemzustand Heizungsteuerung-Ereignis sofort Heizstatus Bad OG ist ÜBERGANG EIN 24.0</u>				
Bedingung: <u>Sonst, wenn...</u>				
<u>Systemzustand Heizstatus-Bad-OG bei UebergangAUS bei Änderung auslösen</u> UND <u>Systemzustand Heizperiode bei Ein nur prüfen</u>				
ODER				
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). <u>Systemzustand MemStatus-Bad-OG sofort UebergangAUS</u> <u>Geräteauswahl Heizgruppe-Bad-OG:1 sofort Manu-Modus auf 16.00°C</u> <u>Systemzustand Heizungsteuerung-Ereignis sofort Heizstatus Bad OG ist ÜBERGANG AUS 16.0</u>				
Bedingung: <u>Sonst, wenn...</u>				
<u>Systemzustand Heizstatus-Bad-OG bei UrlaubAUS bei Änderung auslösen</u> UND <u>Systemzustand Heizperiode bei Ein nur prüfen</u>				
ODER				
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). <u>Systemzustand MemStatus-Bad-OG sofort UrlaubAUS</u> <u>Geräteauswahl Heizgruppe-Bad-OG:1 sofort Manu-Modus auf 20.00°C</u> <u>Systemzustand Heizungsteuerung-Ereignis sofort Heizstatus Bad OG ist URLAUB AUS 20.0</u>				
Aktivität: <u>Sonst...</u> <input type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).				