

Name	Beschreibung	Bedingung (Wenn...)	Aktivität (Dann., Sonst..)	Aktion
Heizung nach Heizperiode steuern	Steuert die einzelnen Bereich nach Heizperiode	Systemzustand: Heizperiode bei bei Änderung auslösen Ein	Systemzustand: Heizstatus-Bad-OG sofort auf AUTO setzen	<input type="checkbox"/> systemintern

**Bedingung: Wenn...**

**Systemzustand Heizperiode bei Ein bei Änderung auslösen**

**ODER**

**Aktivität: Dann...  Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).**

**Systemzustand Heizstatus-Bad-OG sofort AUTO**

**Systemzustand Heizstatus-Dach verzögert um 5 Sekunden AUTO**

**Systemzustand Heizstatus-Esszimmer verzögert um 10 Sekunden AUTO**

**Systemzustand Heizstatus-Kueche verzögert um 15 Sekunden AUTO**

**Systemzustand Heizstatus-KinderZimmer1 verzögert um 20 Sekunden AUTO**

**Systemzustand Heizstatus-Schlafzimmer verzögert um 25 Sekunden AUTO**

**Systemzustand Heizstatus-KinderZimmer2 verzögert um 30 Sekunden AUTO**

**Systemzustand Heizstatus-WC-EG verzögert um 35 Sekunden AUTO**

**Systemzustand Heizstatus-Wohnzimmer verzögert um 40 Sekunden AUTO**

**Skript**

!Script Raumstatus-OG-setzen aufrufen, dieses ermittelt die Lüftungszustände des Obergeschosses

```
var p = dom.GetObject("Raumstatus-OG-setzen");
p.ProgramExecute();
```

**verzögert um 3 Minuten**

**Systemzustand Heizstatus-Buero verzögert um 45 Sekunden AUTO**

**Systemzustand Heizstatus-Keller verzögert um 50 Sekunden AUTO**

**Systemzustand Heizstatus-Flur-EG verzögert um 55 Sekunden AUTO**

**Skript**

!Script Raumstatus-Keller-setzen aufrufen, dieses ermittelt die Lüftungszustände des Kellers

```
var p = dom.GetObject("Raumstatus-Keller-setzen");
p.ProgramExecute();
```

**verzögert um 4 Minuten**

Name	Beschreibung	Bedingung (Wenn...)	Aktivität (Dann., Sonst..)	Aktion
<b>Systemzustand Heizstatus-Bad-UG verzögert um 1 Minuten AUTO</b>				
<b>Bedingung: <u>Sonst, wenn...</u></b>				
<b>Systemzustand Heizperiode bei Aus bei Änderung auslösen</b>				
<b>ODER</b>				
<b>Aktivität: Dann...</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).</b> <b>Systemzustand Heizstatus-Bad-OG sofort EIN</b> <b>Systemzustand Heizstatus-Dach verzögert um 5 Sekunden EIN</b> <b>Systemzustand Heizstatus-Esszimmer verzögert um 10 Sekunden EIN</b> <b>Systemzustand Heizstatus-Kueche verzögert um 15 Sekunden EIN</b> <b>Systemzustand Heizstatus-KinderZimmer1 verzögert um 20 Sekunden EIN</b> <b>Systemzustand Heizstatus-Schlafzimmer verzögert um 25 Sekunden EIN</b> <b>Systemzustand Heizstatus-KinderZimmer2 verzögert um 30 Sekunden EIN</b> <b>Systemzustand Heizstatus-WC-EG verzögert um 35 Sekunden EIN</b> <b>Systemzustand Heizstatus-Wohnzimmer verzögert um 40 Sekunden EIN</b> <b>Systemzustand Heizstatus-Buero verzögert um 45 Sekunden EIN</b> <b>Systemzustand Heizstatus-Keller verzögert um 50 Sekunden EIN</b> <b>Systemzustand Heizstatus-Flur-EG verzögert um 55 Sekunden EIN</b> <b>Systemzustand Heizstatus-Bad-UG verzögert um 1 Minuten EIN</b>				
<b>Aktivität: <u>Sonst...</u></b> <input type="checkbox"/> <b>Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).</b>				