

Name	Beschreibung	Bedingung (Wenn...)	Aktivität (Dann., Sonst..)	Aktion
Lueftung Bad OG AKTIV	Wenn Fenster 31 Sekunden offen dann Lüftung aktiv	Systemzustand: Fensterstatus-Bad-OG bei bei Änderung auslösen Offen	Systemzustand: Heizstatus-Bad-OG sofort auf Lueften setzen	<input type="checkbox"/> systemintern
Bedingung: Wenn...				
<u>Systemzustand Fensterstatus-Bad-OG bei Offen bei Änderung auslösen</u>				
ODER				
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). <u>Systemzustand Heizstatus-Bad-OG sofort Lueften</u>				
Aktivität: Sonst... <input type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).				